**表 A.1　危险化学品储存配存表**

| 化学品危险和危害种类 | | 爆炸物 | 易燃气体、气溶胶 | 氧化性气体 | 加压气体（不燃） | 易燃液体 | 易燃固体 | 自反应物质和混合物 | 自燃液体、固体 | 自热物质和混合物 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 氧化性液体、固体 | | 有机过氧化物 | 金属腐蚀物 皮肤腐蚀/刺激，类别1 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | | | | 急性毒性 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 无机 | 有机 | | 酸性无机 | 酸性有机 | 碱性无机 | 碱性有机 | 剧毒无机 | 剧毒有机 | 其他无机 | 其他有机 |
| 爆炸物 | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 易燃气体、气溶胶 | | × | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 氧化性气体 | | × | × | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加压气体（不燃、非助燃） | | × | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 易燃液体 | | × | × | × | × | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 易燃固体 | | × | × | × | × | 消 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自反应物质和混合物 | | × | × | × | × | × | × | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 自燃液体、自燃固体 | | × | × | × | × | × | × | × | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 自热物质和混合物 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | | | | | | | | | | | |
| 氧化性液体、固体 | 无机 | × | × | × | 分 | × | × | × | × | × | × | ○ | | | | | | | | | | |
| | 有机 | × | × | × | 消 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | | | | | | | | | |
| 有机过氧化物 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | | | | | | | | |
| 金属腐蚀物 皮肤腐蚀/刺激，类别1 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | 酸性无机 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | | | | | | | |
| | 酸性有机 | × | × | × | × | 消 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | | | | | | |
| | 碱性无机 | × | × | × | 分 | 消 | 分 | × | × | 分 | × | 分 | 消 | × | × | × | ○ | | | | | |
| | 碱性有机 | × | × | × | × | 消 | 消 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | | | |
| 急性毒性 | 剧毒无机 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | | | |
| | 剧毒有机 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | |
| | 其他无机 | × | × | × | 分 | 消 | 分 | × | × | 分 | × | 分 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| | 其他有机 | × | × | × | × | 分 | 消 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |

“○”框中，具体化学品能否混存，参考其安全技术说明书。混存物品，堆垛与堆垛之间，应留有1m以上的距离，并要求包装容器完整，不使两种物品发生接触。

“×”框中，除本文件5.9规定外，应隔开储存。

“分”框中，堆垛与堆垛之间应留有2 m以上的距离。

“消”框中，禁忌物应隔开储存。

当危险化学品具有两种以上危险性时，应按照最严格的禁配要求进行配存。

表中未涉及的健康危害和环境危害类别，具体配存要求参见其化学品安全技术说明书。

爆炸物具体储存要求按照GB18265执行。

**注1**：“○”表示原则上可以混存。

**注2**：“×”表示互为禁忌物品。

**注3**：“分”指按化学品的危险性分类进行隔离储存。

**注4**：“消”指两种物品性能并不相互抵触，但消防施救方法不同。